



Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
18. maj 2020

**J nr.** 2020-2021

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 20. april 2020 stillet mig følgende spørgsmål 330 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Messerschmidt (DF).

### **Spørgsmål 330**

Vil ministeren redegøre for, om det er teknisk muligt at kabellægge de eksisterende luftledninger på Holmsland Klit på den naturskønne strækning på omkring 13 km mellem Bagges Dæmning i nord og Hvide Sande, hvor der ligger mange fritids- og sommerhuse, og herunder oplyse:

- Hvad vil en kabellægning koste (overslag)
- Vil regeringen prioritere en kabellægning, f.eks. i forbindelse med genstart af økonomien efter Coronakrisen, idet det vurderes, at der primært vil være tale om lønudgifter?

### **Svar**

Jeg har rettet henvendelse til Vestjyske Net, der ejer den pågældende luftledning, som har oplyst mig følgende:

”Det er teknisk muligt at kabellægge 60 kV luftledningen benævnt Søndervig – Hvide Sande. Budgetestimer på kabellægning af denne type luftledninger er ca. 1,4 mio. kr./km. Linjen er blevet tilstandsvurderet i januar måned 2020 med tilfredsstillende resultat, og derfor er der ingen konkrete planer om kabellægning. Luftledningen er etableret i 1969 og er løbende blevet vedligeholdt.”

Jeg har ikke hjemmel til at pålægge Vestjyske Net at kabellægge den pågældende luftledning. Til sammenligning kan jeg oplyse, at det forholder sig anderledes med transmissionsnettet (150 kV og 400 kV), der er ejet af Energinet.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1