



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 21. september 2020
Kontor: Straffuldbyrdselskontoret
Sagsbeh: Malte Hansen
Sagsnr.: 2020-0030-4657
Dok.: 1610292

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1725 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 2. september 2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Nick Hækkerup

/

Lars Solskov Lind

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1725 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for brandsikkerheden for hver af Kriminalforsorgens institutioner, herunder hvordan man hurtigt kan evakuere indelåste indsatte i tilfælde af brand?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bidrag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende:

”Kriminalforsorgen har inden for den fastsatte tidsfrist ikke kunnet gennemføre en høring af hver enkelt institution i kriminalforsorgen.

Om brandsikkerheden i kriminalforsorgens fængsler og arrester, hvor de indsatte er låst inde, kan kriminalforsorgen dog oplyse, at hensyn til brandsikkerhed generelt adresseres på følgende vis:

- I forbindelse med opførelse af nyt byggeri opfylder det konkrete byggeri det på opførelsestidspunktet gældende bygningsreglement, hvori gældende brandkrav fremgår. Dette er samtidig en forudsætning for at få ibrugtagningstilladelse.
- Endvidere opfylder kriminalforsorgens fængsler og arrester de regler for driftsmæssige foranstaltninger, der er nævnt i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. De driftsmæssige foranstaltninger omhandler bl.a. regler om instruktion af personale, ordensregler, flugtveje, brandslukningsmateriel, branddøre mv.
- I kriminalforsorgens fængsler og arrester er der desuden installeret automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) i henhold til en retningslinje fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.
- Kriminalforsorgen gennemfører årlige lovpligtige tilsyn (brandsyn) af brandsikkerheden i kriminalforsorgens fængsler og arrester i samarbejde med det lokale beredskab. Brandsynene gennemføres i henhold til Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
- Kriminalforsorgens fængsler og arrester har interne beredskabsplaner, hvori det fremgår, hvorledes personalet

skal forholde sig ved krisesituationer, herunder brand. Disse beredskabsplaner er gjort bekendt for det lokale beredskab.

- Kriminalforsorgens fængsler og arrester er døgnbemandede, og personalet påbegynder, afhængig af episodens karakter, evakuering umiddelbart. Det vil sige, at man i et fængsel eller en arrest vil påbegynde evakuering til et sikret område (eksempelvis gårdtursareal), hvis dette er muligt, forinden beredskabets ankomst til stedet.”