



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
15. januar 2020

J nr. 2020-4812

Orientering om §4-tilladelse til reinvestering i Energinets eltransmissionsnet

Jeg skal hermed orientere udvalget om, at jeg d.d. har godkendt en ansøgning fra Energinet om tilladelse til at gennemføre en reinvestering af tre udtjente 132 kV-kabler fra 1976 i København mellem Bellahøj og H.C. Ørstedsværket. Projektet vedrører tre strækninger, der planlægges idriftsat i 2023-25.

Der er tale om følgende tre strækninger:

- Bellahøj-Lindevang
- Lindevang-Vigerslev Koblingsstation
- Vigerslev Koblingsstation-H.C. Ørstedsværket

De samlede anlægsomkostninger beløber sig til 301 mio. kr., som forventes at medføre en gennemsnitlig tariffstigning på 0,016 øre/kWh.

De tre kabelforbindelser udgør sammen med Ejbygård-Lindevang kablet en total reinvestering af oliepapirkabler i den vestlige del af København.

Reinvesteringen skal minimere risikoen for fejl og dermed sikre elforsyningsikkerheden. Energistyrelsen vurderer, at Energinet har valgt de løsninger, der har den mindste kompleksitet og største gennemførlighed, og at de identificerede løsninger således er de mest optimale.

Energinet oplyser, at gravearbejde i København med tæt bymæssig bebyggelse er forbundet med risiko for ændringer af anlægsbudget og tidsplan.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2809
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk