



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
11. februar 2021

J nr. 2021- 573

Fastsættelse af planlægningsmål for elforsyningsikkerhed i 2030

Jeg skal som klima-, energi- og forsyningsminister for anden gang fastsætte et planlægningsmål for elforsyningsikkerheden. Fastsættelse af planlægningsmål har til hensigt at sikre en fornuftig balance mellem hensynet til den grønne omstilling, en høj elforsyningsikkerhed, og at danskerne fortsat sikres en elforsyning, der er til at betale.

På baggrund af Energinets anbefaling og Energistyrelsens indstilling fastsætter jeg et planlægningsmål på 35 afbrudsminutter i 2030 for både distributionsnettet og det overordnede elsystem (transmissionsnettet, det overordnede produktionssystem, herunder udlandsforbindelserne og de elsystemer, der ligger på den anden side af udlandsforbindelserne). Anbefalingen fremgår af Energinets redegørelse for elforsyningsikkerhed 2020, som jeg har oversendt til udvalget i november 2020. Der har desuden været afholdt en virtuel teknisk gennemgang af redegørelsen for udvalget den 21. januar 2021.

De 35 afbrudsminutter fordeler sig med syv minutter fra det overordnede elsystem og 28 minutter fra distributionsnettet. Sidste år udmeldte jeg alene planlægningsmål for det overordnede elsystem (også syv minutter), fordi der dengang ikke forelå tilstrækkelige data til fastsættelse af planlægningsmål for distributionsnettet. Energistyrelsen vurderer, at beregningsgrundlaget for distributionselskabernes bidrag i den seneste redegørelse er forbedret betydeligt og oplyser, at der fortsat pågår arbejde med at forbedre datagrundlaget.

Jeg vedlægger til udvalgets orientering min udmeldelse til Energinet.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2809
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1