



Folketingets Boligudvalg

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00

Sagsnr.
2021 - 2173

Svar på spørgsmål fra Eva Kjer Hansen (V) stillet den 19. februar 2021.

Doknr.
398864

Spørgsmål nr. 111:

”Kan ministeren bekræfte, at shelters som primitiv overnatningskonstruktion i dag ikke er undtaget fra krav om byggetilladelse på privat grund, jf. § 5 i bygningsreglementet om undtagelser for byggetilladelse?”

Dato
15-03-2021

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Bolig- og Planstyrelsen. Styrelsen oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Et shelter er typisk en lav primitiv konstruktion, som er lukket på tre sider og åben i fronten, og anvendes til midlertidig overnatning i naturen. Styrelsen kan bekræfte, at der er krav om byggetilladelse, når der opstilles et shelter enten i en privat have eller andre steder i naturen. Det skyldes, at byggetilladelsen giver myndighederne kendskab til, hvor der sker overnatning, hvilket giver beredskaberne de bedste forudsætninger for at iværksætte redning i tide i tilfælde af brand. De byggerier, der kan opstilles uden krav om byggetilladelse på privat grund, er mindre byggerier, hvor der ikke må overnattes, f.eks. skure, garager og drivhuse.

Shelters på campingpladser samt campinghytter, mobilehomes og lignende, der er omfattet af campingreglementet, er undtaget for kravet om byggetilladelse, men skal stadig overholde reglerne i bygningsreglementet, herunder brandsikkerhedsregler og konstruktive regler. Det, der er kendetegnende for campingpladser, er, at de er godkendt til overnatning, og at der er personale, der kender forholdene, og har ansvar for sikkerheden, hvis der f.eks. opstår en brand.

Det kan oplyses, at der i forbindelse med den næste ændring af bygningsreglementet med virkning fra den 1. juli 2021 lægges op til en lempelse af brand- og konstruktionsklasserne i bygningsreglementet, så der herefter ikke længere er krav om certificerede rådgivere, når der ansøges om byggetilladelse til opførelse af et shelter.”

Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek