



BOLIGMINISTEREN

Dato 27. november 2020
J. nr. 2020-8883

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Boligudvalget
Folketinget

Boligudvalget har i brev af 13. november 2020 stillet mig følgende spørgsmål (BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karin Adsbøl (DF).

Spørgsmål nr. 16:

Vil ministeren redegøre for, om kommuner og private har pligt til at sikre handicapparkeringspladser og tilgængelighed for handicapbiler, der ofte er højere end almindelige personbiler, når der bygges nye underjordiske parkeringsfaciliteter?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”I henhold til bygningsreglementet skal et passende antal parkeringspladser kunne anvendes af handicapegnede køretøjer. Som bygningsmyndighed er det kommunalbestyrelsen, der vurderer, hvad der er et passende antal i den konkrete sag.

For handicapegnede køretøjer følger der desuden krav i bygningsreglementet til f.eks. størrelse og udformning af parkeringspladserne. Der er dog ikke fastsat detailkrav om loftshøjden i et parkeringsanlæg.”

Med venlig hilsen



Kaare Dybvad Bek