



Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00

Sagsnr.
2021 - 4003

Svar på spørgsmål fra Ole Birk Olesen (LA) stillet den 18. maj 2021.

Doknr.
415246

Dato
03-06-2021

Spørgsmål nr. 233:

”Hvordan forholder ministeren sig til ændringen i systemet til indberetning af energimærker, som nu forhindrer byggerier med angiveligt markedets mest energibesparende varmepumper – de såkaldte udsugsvarmepumper – i at blive igangsat, idet BUILD/Statens Byggeforskningsinstituts (SBI) pr. 31. december 2020 ændrede sit program til indberetning af energimærker, hvilket begrænsede den ydelseskoefficient (COP), der kan indberettes for varmepumper til maksimalt 1, som nu gør det umuligt at godkende byggerier med moderne varmepumper, som kan nå helt op på en COP på 1,5, og hvor det tidligere har været muligt at vælge en værdi på 1,15 og udfylde den faktiske værdi i et felt med plads til fri formulering?”

Svar:

Jeg henviser til besvarelsen af BOU alm. del spørgsmål 234.

Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek

Bilag:

Bilag - BOU alm. del - svar på spørgsmål 234.