



Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon 72 28 24 00

**Folketingets Børne- og Undervisnings-
udvalg**

Sagsnr.
2021 - 6330

Svar på spørgsmål fra Marie Bjerre (V) stillet den 1. oktober 2021.

Doknr.
453633

Spørgsmål nr. 490:

”I forlængelse af svar på spørgsmål nr. 410 (BUU alm. del) bedes ministeren bekræfte, at det er korrekt, at en institutionslignende privat pasningsordning uden for børnepasseres egen bopæl kategoriseres under anvendelseskategori 6 i Bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18), og dermed påkræves at installere et Automatisk Brandalarm Anlæg (ABA-anlæg)?”

Dato
18-10-2021

Svar:

Vuggestuer og andre lignende daginstitutioner, herunder en institutionslignende privat pasningsordning uden for børnepasseres egen bopæl, falder som udgangspunkt ind under anvendelseskategori 6. Det skal dog fastslås, at det i henhold til byggeloven er kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed, og det er dem, der træffer afgørelse i konkrete sager om spørgsmålet.

Jeg henviser i øvrigt til besvarelsen af BUU spørgsmål nr. 410 (alm. del), hvori det er beskrevet, hvornår bygningsreglementets krav om installation af ABA-anlæg i vuggestuer og andre lignende daginstitutioner finder anvendelse.

Derudover kan jeg tilføje, at kravene i bygningsreglementet i vid udstrækning er udformet som funktionskrav fremfor detailkrav, hvilket også er tilfældet for brandkravene. Kravene beskriver således en funktion, som skal opnås, i stedet for at beskrive en konkret måde, hvorpå bygningen skal udføres.

Det er dermed muligt at bygge på andre måder end det traditionelle byggeri, såfremt det kan dokumenteres i forbindelse med byggesagsbehandlingen, at det sikkerhedsniveau, der er angivet i bygningsreglementet, er opfyldt. I sådanne tilfælde vil en brandrådgiver certificeret til den relevante brandklasse kunne udarbejde den påkrævede dokumentation.

Med venlig hilsen

Kaare Dybvad Bek

Bilag

Bilag 1 - BUU alm. del – endeligt svar på spørgsmål 410