



Folketingets Børne- og Undervisnings-  
udvalg

Holmens Kanal 22  
1060 København K  
Telefon 72 28 24 00

Sagsnr.  
2021 - 5514

Endeligt svar på spørgsmål fra Marie Bjerre (V) stillet den 12. juli 2021.

Doknr.  
442876

**Spørgsmål nr. 410:**

”Vil ministeren redegøre for, om en kommune har hjemmel til at kræve, at allerede etablerede private storpasningsordninger uden for børnepasserens egen bopæl fremover skal leve op til brandkrav om blandt andet etablering af Automatisk Brandalarm Anlæg (ABAanlæg)?”

Dato  
08-09-2021

**Svar:**

Byggeloven finder som udgangspunkt anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse, ved væsentlige ombygninger, ved væsentlige anvendelsesændringer af bebyggelse og ved nedrivning af bebyggelse.

Det vil sige, at en bygning skal leve op til de krav i byggeloven, herunder bygningsreglementet, som var gældende på tidspunktet for bygningens opførelse. Hvis bygningen ombygges væsentligt, herunder hvis bygningens anvendelse ændres væsentligt, skal bygningen opfylde de krav, der var gældende på tidspunktet for ombygningen.

Det er kommunalbestyrelsen, der som bygningsmyndighed påser, at kravene i bygge-lovgivningen er overholdt og træffer afgørelse i konkrete byggesager.

Der er krav om automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) i bygninger, der er indrettet som f.eks. vuggestuer og andre lignende daginstitutioner, hvilket blev indført i bygningsreglementet pr. 1. december 2004. Sådanne bygninger svarer til anvendelseskategori 6, og kravet gælder uanset de ejermæssige og organisatoriske forhold.

Alt efter om en pasningsordning er etableret inden eller uden for egen bopæl kan der være forskel på de bygningsmæssige krav.

En privat bolig kan således anvendes til visse former for erhverv, herunder f.eks. dagpleje, uden, at den ændrer anvendelse i byggelovens forstand. I sådanne tilfælde er der ikke krav om installation af ABA-anlæg.

Med venlig hilsen  
**Kaare Dybvad Bek**