



Folketingets Forsvarsudvalg

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00

Sagsnr.
2021 - 2616

Svar på spørgsmål fra Forsvarsudvalget stillet den 12. marts 2021.

Doknr.
399850

Spørgsmål nr. 180:

”Kan ministeren oplyse, i hvilket omfang der er pligt til at involvere det kommunale redningsberedskab, som er myndighed for brandsyn og har faglig viden om brandsikkerhed, i vurderingen af, om en ansøgning om dispensation fra bygningsreglementet omfatter funktionskrav, hvor hensynet bag er brand- eller sikkerhedshensyn.”

Dato
09-04-2021

Svar:

Det følger af byggelovgivningen, at kommunalbestyrelsen som bygningsmyndighed kun kan meddele en ansøger dispensation til at fravige bestemmelser, som er fastsat i bygningsreglementet, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger bag bestemmelsen, der søges dispensation fra.

Selvom der hverken burde kunne søges eller gives dispensationer fra brandkravene i bygningsreglementet, afdækkede undersøgelsen af brandsikkerhed i plejeboliger mv., at det alligevel var sket i nogle bygninger. For at forhindre dette fremadrettet er det blevet præciseret i bygningsreglementet, at dispensationsadgangen ikke omfatter funktionskrav, hvor hensynet bag er brand- eller sikkerhedshensyn. Præciseringen af bygningsreglementet skete som opfølgning på V75 og trådte i kraft den 1. januar 2020.

Der kan således ikke gives dispensation fra det sikkerhedsniveau, som er beskrevet i bygningsreglementet.

Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek