



**Folketingets Forsvarsudvalg**

Holmens Kanal 22  
1060 København K  
Telefon 72 28 24 00

**Sagsnr.**  
2021 - 2616

Svar på spørgsmål fra Forsvarsudvalget stillet den 12. marts 2021.

**Doknr.**  
399850

**Spørgsmål nr. 181:**

**Dato**  
09-04-2021

”Kan ministeren bekræfte, at en bygnings brandsikkerhed for så vidt angår bygningens konstruktion, brandtekniske installationer, brandmodstandsevne og indretning mv. med formål at skabe byggeteknisk brandsikkerhed, ikke behøver at ”følge med tiden”, d.v.s. at brandsikkerheden ikke behøver at blive opgraderet i en ældre bygning, der er opført og bruges til plejehjem, i takt med at nyere bygninger, der opføres og bruges til plejehjem, ved deres opførelse skal opfylde skærpede krav til brandsikkerhed i sammenligning?”

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Bolig- og Planstyrelsen, der oplyser følgende:

”Byggeloven finder som udgangspunkt anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse, ved væsentlige ombygninger, ved væsentlige anvendelsesændringer af bebyggelse og ved nedrivning af bebyggelse. Det vil sige, at en bygning skal leve op til de krav i byggeloven, herunder bygningsreglementet, som var gældende på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse eller ved seneste væsentlige ombygning.

Byggelovgivningen kan dog også finde anvendelse på bestående bebyggelse, når de enkelte bestemmelser indeholder udtrykkelig hjemmel herfor. Et eksempel herpå er bygningsreglementets regulering af de driftsmæssige foranstaltninger, der skal sikre et forsvarligt brandsikkerhedsniveau i både bestående og ny bebyggelse.

Styrelsen kan i øvrigt oplyse, at kommunerne i forbindelse med undersøgelsen af brandsikkerhed i landets plejeboliger mv. blev bedt om at gennemgå og sikre, at samtlige plejeboliger mv. overholdt de relevante brandkrav.

Det kan i den forbindelse bemærkes, at der siden 1977 har været krav om sprinkling, hvis bygningen har soverumsafsnit på tilsammen over 1.000 m<sup>2</sup> og i flere etager og krav om automatisk brandalarmanlæg, hvis ikke der var installeret sprinkling i bygningen. Siden 1982 har der været krav om automatisk varsling og automatisk brandalarmanlæg i større bygninger.”

Med venlig hilsen  
**Kaare Dybvad Bek**