



Folketingets Forsvarsudvalg

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00

Sagsnr.
2021 - 2674

Svar på spørgsmål fra Jane Heitmann (V) stillet den 17. marts 2021.

Doknr.
401351

Spørgsmål nr. 186:

Dato
13-04-2021

”Vil ministeren tage initiativ til, at der bliver indført lovgivning, som sikrer en kontrol med, at de konstruktive forhold i landets plejeboliger er i orden, om der er sprinklere, om der er brandsektioneret eller lignende, som Bjarne Nigaard efterspørger i artiklen i Ingeniøren den 10. marts 2021: ”Styrket brandsyn skulle forhindre dødsbrande i plejeboliger, men indeholder intet nyt”?

Svar:

Der er en række kontrolforanstaltninger for byggeriet i Danmark. Først og fremmest er den enkelte bygningsejer ansvarlig for, at byggeri, der opføres, overholder kravene i bygningsreglementet, herunder også for så vidt angår brand og konstruktioner.

Derudover er det kommunalbestyrelsen, der som bygningsmyndighed påser, at kravene i byggelovgivningen er overholdt og træffer afgørelse i de konkrete byggesager. Hvis kommunalbestyrelsen som bygningsmyndighed bliver opmærksom på et ulovligt forhold efter byggelovgivningen, der ikke er af ganske underordnet betydning, skal forholdet søges lovliggjort.

I forbindelse med undersøgelsen af brandsikkerhed i plejeboliger mv. blev alle landets kommuner bedt om at gennemgå og sikre, at samtlige plejeboliger mv. overholder de relevante brandkrav. Det kan i den forbindelse bemærkes, at der siden 1977 har været krav om sprinkling, hvis bygningen har soverumsafsnit på tilsammen over 1.000 m² og i flere etager og krav om automatisk brandalarmanlæg, hvis ikke der var installeret sprinkling i bygningen. Siden 1982 har der været krav om automatisk varsling og automatisk brandalarmanlæg i større bygninger.

Derudover kan jeg henvise til forsvarsministerens besvarelse af FOU alm. del spørgsmål 177.

Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek

Bilag:

Bilag 1: FOU alm. del – endeligt svar på spørgsmål 177.