



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
9. februar 2021

J nr. 2020 - 315

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 20. januar stillet mig følgende spørgsmål 135 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carsten Kissmeyer (V).

Spørgsmål 135

Vil ministeren redegøre for mulighederne for at udvide Bygningspuljens positivliste for tilskudsberettigede energirenoveringer af vinduer, således at bygninger, hvis konstruktion ikke tillader komplet udskiftning af vinduer men kun en delvis udskiftning af glasset, også kan opnå tilskud, hvis energioptimeringen og CO2-besparelsen er den samme?

Svar

Jeg har bedt Energistyrelsen redegøre for, hvorvidt det er muligt at udvide Bygningspuljens positivliste, således at bygninger, hvis konstruktion ikke tillader en komplet udskiftning af vinduer, også kan få tilskud, såfremt energioptimering og CO2-besparelse er den samme. Energistyrelsen har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”Der har været mulighed for at søge tilskud til forsatsrammer, hvis man ikke ønsker at udskifte hele vinduet af arkitektoniske årsager. Herved bevares vinduets udseende set udvendigt fra, samtidig med at vinduets isoleringsevne forøges markant. Denne løsning har mere end 50 husstande fået tilsagn til.

For at et vindue kan opnå de tekniske værdier, som kræves for at komme på positivlisten, skal der bruges en energioptimeret ramme-karm konstruktion sammen med en lavenergi 3-lags rude. Det er ikke muligt at opnå tilsvarende energibesparelser, hvis man kun udskifter ruden.

Energistyrelsen har løbende kontakt med producenter og brancheforeninger bl.a. for at justere Bygningspuljen og positivlisterne. Energistyrelsen er derfor interesseret i at få forelagt nye løsninger på energibesparende tiltag i bygninger.”

Såfremt Energistyrelsen vurderer, at der er behov for fx at ændre på kravene for at komme på positivlisten, vil aftalekredsen bag Klimaafnåtte for energi og industri mv. blive inddraget.

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



Med venlig hilsen

Dan Jørgensen