



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
22. februar 2021

J nr. 2021 - 439

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 25. januar 2021 stillet mig følgende spørgsmål 157 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carsten Kissmeyer (V).

Spørgsmål 157

Et VE-anlæg skal være nettilsluttet senest den 31. december 2022, for at det kan omfattes af overgangsordningen om finansiering af nettilslutning. Hvad vil kravene være, for at et anlæg betragtes som nettilsluttet? Er det tilstrækkeligt, at det lokale netselskab har færdiggjort sit arbejde, selv om Energinet ikke har færdiggjort sine eventuelle forstærkninger af det bagvedliggende transmissionsnet?

Svar

De konkrete regler om overgangsordningen i 2022 er ikke udmøntet endnu. Energi styrelsen har dog oplyst, at det forventes, at nettilslutningstidspunktet vil blive defineret på samme måde som i VE-lovens § 5, stk. 1, nr. 4 som det tidspunkt, hvor et VE-elproduktionsanlæg første gang leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, da dette tidspunkt registreres i stamdataregisteret og efterfølgende kan kontrolleres. Definitionen i VE-lovens § 5, stk. 1 nr. 4 benyttes i relation til pristillægsordningerne i VE-loven og de teknologineutrale udbud og er således allerede kendt af branchen.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1