



Miljøministeriet

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

J.nr. 2021-9198  
Den 1. juli 2021

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1488 (MOF alm. del) stillet 16. juni 2021 efter ønske fra Stén Knuth (V).

**Spørgsmål nr. 1488**

”Under besvarelsen af MOF alm. del - samrådsspørgsmål BI og BJ den 9. juni 2021 om PFOS-sagen i Korsør, blev ministeren spurgt, om hun er bekendt med, at PFAS-stoffer anvendes i stationære brandslukningsanlæg (såkaldte automatiske rumslukningsanlæg, også omtalt som ARS-anlæg). Denne anvendelse indgår ikke i den igangsatte kortlægning af brugen af PFAS-stoffer. Er ministeren enig i, at denne anvendelse skal indgå i kortlægningen af brugen af PFAS-stoffer i Danmark?”

**Svar**

Miljøministeriet har forelagt spørgsmålet til Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, der har oplyst, at der dem bekendt ikke benyttes PFAS i ARS anlæg. ARS anlæg fungerer ved at sænke iltindholdet i rummet og derved kvæle branden. Dette sker ved at der sendes en inert gas ud i rummet, og denne gas består af nitrogen, argon og kuldioxid. Formålet er at slukke branden uden brug af væske og skum, således at det udstyr, der står i rummet, ikke beskadiges.

Lea Wermelin

/

Henrik Søren Larsen