

Oversigt over udledte mængder fra overløb, udledning af regnvand og "bypass" internt på renselanlæggene til Køge Bugt i hvert af årene 2010-2020

UdledningsType	Parameter	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Middeludledning
Bypass	Tot-N (kg/år)	ukendt	ukendt	ukendt	ukendt	7.000	56.000	-	1.519	2.000	-	-	<b>6.047</b>
Bypass	Tot-P (kg/år)	ukendt	ukendt	ukendt	ukendt	1.000	9.000	-	191	180	-	-	<b>943</b>
Bypass	Vand (m3/år)	ukendt	ukendt	ukendt	ukendt	460.000	2.400.000	-	91.453	90.000	-	-	<b>276.496</b>
Overløb	Tot-N (kg/år)	5.585	5.968	6.296	4.718	5.461	5.625	4.253	6.264	3.578	5.412	2.981	<b>5.104</b>
Overløb	Tot-P (kg/år)	1.074	1.148	1.211	893	1.005	1.043	739	1.215	498	879	493	<b>927</b>
Overløb	Vand (m3/år)	698.063	745.969	787.031	589.800	726.399	741.232	619.156	895.110	524.087	590.687	274.677	<b>653.837</b>
Overløb	antal overløb	ukendt	ukendt	ukendt	ukendt	ukendt	ukendt	ukendt	ukendt	ukendt	306	349	
Regnvand	Tot-N (kg/år)	45.161	48.260	50.916	35.711	44.054	46.895	38.543	45.587	30.628	37.527	33.518	<b>41.527</b>
Regnvand	Tot-P (kg/år)	11.170	11.937	12.594	8.812	10.688	11.424	9.347	11.162	4.576	5.313	4.870	<b>9.263</b>
Regnvand	Vand (m3/år)	22.580.250	24.129.875	25.458.125	17.855.550	20.546.620	22.079.182	18.572.542	21.662.317	15.475.370	18.994.787	17.581.120	<b>20.448.703</b>