



Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Den 29. november 2020

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris besvarelse af spørgsmål nr. 287 (MOF alm. del) stillet 14. november 2020 efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

**Spørgsmål nr. 287**

”Hvad er ministerens kommentar til, at formanden for Danske Vandværker i Region Midt stiller sig dybt skeptisk over for placering af en mink-massegrav på kanten af et vandindvindingsområdet uden at iagttage den fornødne sikkerhedsafstand på 100 meter?”

**Svar**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser som følger:

”Graveområderne er beliggende umiddelbart uden for indvindingsoplandet til Kølvrå Vandværk. I redegørelsen udarbejdet i 2015, som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, er det beskrevet, hvordan de optegnede indvindingsoplande tager udgangspunkt i afgrænsningen af partikelbanerne efter 200 års transporttid i kombination med celler, hvor mere end 80 % af partiklerne gennemløber ifølge de stokastiske modelkørsler. Herefter er partikelbanerne og cellerne tillagt en buffer på 100 m. Endelig er indvindingsoplandene efterfølgende optegnet, så de inkluderer vandværksboringerne 300 m zone. Begge vandværkets boringer er i 2015 beskrevet ved indvinding af reduceret råvand uden nitrat og lavt stabilt sulfatindhold. Derudover er det bl.a. oplyst, at der på daværende tidspunkt er analyseret for pesticider fem gange i boringerne uden fund. Det vil sige, at ved udpegningen af indvindingsoplandet er der indarbejdet en 100 meters sikkerhedsafstand.”

Miljøstyrelsen har endvidere oplyst, at de har afholdt møde med Danske Vandværker og har redegjort for deres vurderinger.

Rasmus Prehn

/

Paolo Drostby