



Mogens Lykketoft, formand for Energinets bestyrelse
Mogens@lykketoft.dk

Ministeren

Dato
15. februar 2021

J nr. 2021 - 573

Fastsættelse af planlægningsmål for elforsyningssikkerheden

Jeg skal hermed kvittere for modtagelsen af Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021 og det store arbejde, Energinet har lagt heri, samt det gode samarbejde der har været med aktørerne, Energistyrelsen og ministeriet undervejs.

Jeg konstaterer,

1. at det danske niveau for elforsyningssikkerhed fortsat ligger godt internationalt,
2. at niveauet forventes at blive dårligere med de fremlagte prognoser, men at Danmark stadig vil ligge i den gode ende frem mod 2031,
3. at beslutningsgrundlaget for vurdering af distributionsselskabernes bidrag til afbrudsminutter er forbedret,
4. at der fra omkring 2030 forventes afbrudsminutter relateret til manglende effektilstrækkelighed, samt
5. at det er vanskeligt ud fra redegørelsen af bedømme det "optimale" niveau af elforsyningssikkerheden.

På denne baggrund fastsættes med hjemmel i elforsyningslovens § 27 niveauet for elforsyningssikkerheden til 35 afbrudsminutter frem til 2031, som anbefalet af Energinet. Der er tale om et planlægningsmål. For så vidt angår effektilstrækkeligheden, svarer Energinets beregnede niveau til en pålideligheds-standard ("Loss of Load Expectation" (LOLE), dvs. hyppigheden af problemer med elmangel), på under en time årligt.

Planlægningsmålet på 35 minutter er et landsgennemsnit, som dækker over, at elforsyningssikkerheden i DK1 er og forventes at være bedre end elforsyningssikkerheden i DK2.

Der er ikke med dette anbefalede niveau taget stilling til konkrete virkemidler, idet dette må afvente en vurdering af effekten af markedstiltag og den kommende vurdering af Value of Lost Load. Det vurderes frem mod 2030 relevant,

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2809
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



at der implementeres tiltag, der kan understøtte effektilstrækkeligheden i årene efter 2030.

Jeg forventer, at Energinet med nødvendig bistand fra distributionsselskaberne fortsat bidrager til at forbedre datagrundlaget for distributionsnettet i næste års redegørelse.

Jeg forventer ligeledes, at Energinet i samarbejde med distributionsselskaberne arbejder videre med at tilvejebringe et økonomisk grundlag for vurdering af samfundsøkonomiske konsekvenser af højere eller lavere niveau af elforsyningsikkerheden, jf. systemansvarsbekendtgørelsens § 38, stk. 4 samt § 43.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen