



Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg

Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon 72 28 24 00

Sagsnr.
2022 - 868

Svar på spørgsmål fra Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg stillet den 10. februar 2022.

Doknr.
489955

Spørgsmål nr. 148:

Dato
25-02-2022

”Vil ministeren redegøre for, om de telte der var opstillet til Covid-19-formål, og som kollapsede under Malik-stormen, var opstillet korrekt efter gældende certificeringsregler, og om de var opstillet af personale, der havde gennemgået et kursus i opstilling af telte?”

Svar:

Som led i håndtering af Covid-19 har der været fastsat regler om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen for at understøtte behovet for opførelse af test- og vaccinationscentre med kort varsel.

Med bekendtgørelsen om midlertidig fravigelse af byggeloven skulle kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af dokumentation for brand- og konstruktionsforhold ved ansøgning om byggetilladelse til transportable konstruktioner i brand- og konstruktionsklasse 2-4, som opstilles og indrettes til midlertidigt brug for foretagelse af test og vaccination som led i håndteringen af Covid-19, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret brandrådgiver og statiker. Det bemærkes, at bekendtgørelsen er blevet ophevet.

Det er den, der opstiller en transportabel konstruktion, som har ansvaret for, at den er opstillet korrekt, herunder f.eks. hvordan et telt afstives og forankres. Der er ikke lovkrav til, at det personale, der opstiller teltet, har bestemte kvalifikationer eller har gennemgået bestemte kurser.

Den, der bruger teltet, har ansvaret for, at teltet anvendes korrekt, herunder f.eks. hvilken vindlast teltet kan anvendes i. Jeg hæfter mig i den forbindelse ved, at testcentre af sikkerhedsmæssige årsager var lukkede under Malik-stormen på tværs af landet og mig bekendt ikke forårsagede menneskelige skader.

Med venlig hilsen

Kaare Dybvad Bek