



Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg

Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon 72 28 24 00

Sagsnr.
2022 - 3329

Svar på spørgsmål fra Birgitte Bergman (KF) stillet den 16. juni 2022.

Doknr.
528362

Spørgsmål nr. 246:

”Har ministeren et overblik over, hvor mange af landets ældreboliger der lever op til anvendelseskategori 6?”

Dato
01-07-2022

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen hentet bidrag fra Bolig- og Planstyrelsen, der oplyser følgende:

”Bygningsreglementets krav til brandsikkerhed afhænger af bygningens anvendelse og beror på en konkret vurdering af, om:

- bygningen er indrettet med sovepladser,
- personerne har kendskab til flugtveje,
- personerne er i stand til at bringe sig selv i sikkerhed ved egen hjælp,
- samt hvor mange personer bygningen er indrettet til.

Forudsætningen for, at et byggeri med boliger kan indplaceres i anvendelseskategori 4, er, at personerne i bygningen har kendskab til flugtvejene, samt er i stand til at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.

En bygning, der skal anvendes til boliger for personer, som ikke er i stand til at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand, indplaceres i anvendelseskategori 6. Dette skyldes, at evakueringstiden i sådanne bygninger kan være væsentlig længere, og der derfor kan være behov for, at bygningen sikres yderligere, så det bliver muligt at foretage en evakuering af personerne i bygningen.

Anvendelseskategori 6 omfatter alle typer byggeri, hvor der personer, som ikke selv kan forlade bygningen. Det vil sige, at det både kan være ældre- og plejeboliger, boliger til personer med fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser samt daginstitutioner og vuggestuer.

Det er dermed ikke betegnelsen for bygningen, f.eks. ældre- eller plejebolig, der afgør, hvilken anvendelseskategori den henføres til, men bygningens faktiske anvendelse.

Efter branden i plejecentret Farsøhthus i august 2018 blev der gennemført en undersøgelse af brandsikkerheden på landets plejehjem, som viste, at der i langt de fleste kommuner var én eller flere institutioner, der ikke var i overensstemmelse med de relevante krav.

Som bygningsmyndighed har kommunalbestyrelsen pligt til at søge ulovlige forhold lovliggjort, når den bliver opmærksom på dem. Derfor blev undersøgelsen fulgt op af en



lovliggørelsesproces i de pågældende kommuner, og ifølge kommunernes oplysninger bringes brandsikkerheden på de sidste få plejehjem, som endnu ikke opfylder bygningsreglementets brandmæssige krav, i orden i løbet af 2022.

Bolig- og Planstyrelsen ligger ikke inde med en opgørelse over, hvor mange bygninger på landsplan, der er godkendt til hhv. anvendelse kategori 4 og 6. På baggrund af kommunernes egne tilbagemeldinger, er det dog styrelsens forventning, at samtlige ældre- og plejehjem, der anvendes til personer, som ikke er i stand til at bringe sig selv i sikkerhed, opfylder alle relevante brandkrav senest ved årets udgang.”

Med venlig hilsen

Christian Rabjerg Madsen