



Transportministeriet

Transportministeren

Finansudvalget
Folketinget

21. januar 2022
2022-56

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 3. januar 2022 stillet mig følgende spørgsmål (FIU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 83:

Kan ministeren oplyse om der ikke er nogle af brandlukningerne på Niels Bohr-bygningen, som oprindeligt er udført korrekt efter aftalte specifikationer fra de brandtekniske myndigheder – og i bekræftende fald, hvor mange korrekt udførte brandlukninger der er tale om?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Vejdirektoratet, som oplyser følgende:

”Der er naturligvis, et endog stort antal, korrekte udførte brandlukninger på Niels Bohr Bygningen, men det løbende tilsyn registrerer kun fejlbehæftede og mangelfulde brandlukninger.

Der foreligger således ikke sammentælling af, hvor mange brandlukninger som var udført korrekt i første omgang, da det ikke er en sædvanlig opgave på en byggesag at optælle, hvor meget som er udført korrekt.

Det store antal fejlbehæftede brandlukninger er dog koncentreret i brandsikre gipsvægge og etageadskillelser ved laboratorierne hvor kravene er høje. Det er for disse brandlukninger, at der er foretaget 100 pct. kontrol. Ved denne type brandlukninger i de nævnte områder, er der konstateret fejl og mangler på ca. 10.000 brandlukninger, mens ca. 800 har været udført efter forskrifterne allerede fra start.

I resten af byggeriet er alle lukninger udført korrekt hvor eventuelle fejl er fanget i det normale kontrolregime og udbedret.”



Side 2/2

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benny Engelbrecht', written over a light blue grid background.

Benny Engelbrecht