



Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg

Hermed berigtiges svaret på spørgsmål nr. 176 stillet af medlem af Folketinget Peter Juel-Jensen (V) den 2. marts 2022.

Ved en beklagelig fejl er det tidligere oplyst, at flere teleudbydere på Bornholm nedgraderer til 2G på telemasterne under strømudfald. Dette gælder alene for en enkelt udbyder, hvilket er præciseret nedenfor.

Spørgsmål nr. 176:

Med henvisning til artiklen "Manglende mobildækning skaber utryghed" på tv2bornholm.dk den 28. februar 2022 bedes ministeren besvare:

- Har man på Bornholm et robust beredskab, når man indimellem oplever, at man som borger ikke kan komme i kontakt med myndighederne, senest i en periode på 6 klokke timer?
- Det er jo ikke nogen ny problemstilling, at mobilmasterne ikke har batterier, så overvejer man et krav om batterier til backup, netop af hensyn til borgernes sikkerhed?
- Vores mobilnet er kritisk infrastruktur og vil ministeren igangsætte initiativer, der i højere grad beskytter mobilnettet i de egne af landet, hvor man er mest sårbare overfor nedbrud?

Svar:

Det er helt forståeligt, at det skaber utryghed, når en strømafbrydelse betyder, at borgerne får vanskeligt ved at komme i kontakt med myndighederne, herunder beredskabet.

Robustheden i beredskabet afhænger bl.a. af, at de enkelt dele fungerer og aktørerne arbejder effektivt sammen. Det er samtidig vigtigt, at der i muligt og relevant omfang er taget højde for situationer, som kan svække beredskabet, fx udfald på eller afbrydelse af kommunikationssystemer, strømsvigt mv.

Strømafbrydelser vil kunne udfordre mobilnettet i alle dele af landet. Center for Cybersikkerhed og Energistyrelsen har allerede iværksat en række tiltag, som har til formål at sikre robustheden af mobiltelefoni og strømforsyning, herunder på Bornholm.

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har siden 2018 været i dialog med de fire teleudbydere, der driver telenetværk på Bornholm, Energistyrelsen, 112-myndighederne samt Bornholms Energi og Forsyning om tiltag til at imødegå konsekvenser for mobilnettet ved længerevarende strømudfald på Bornholm.

Dato: 7. april 2022

Enhed: TRB
Sagsnr.: 2022/001707
Dok.nr.: 353339
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000
Fax: +45 7281 0300
E-mail: fmn@fmn.dk
www.fmn.dk

En enkelt teleudbyder har besluttet at gennemføre en nedgradering til 2G på telemasterne under strømudfald, hvilket vil reducere strømforbruget og dermed forøge batterilevetiden. Ligeledes har teleudbyderne på strategisk udvalgte master etableret nødstrøm ved hjælp af generatorer. Dette forlænger tilgængeligheden til masterne sammenlignet med de master, der kun har batteribackup. Det drejer sig blandt andet om master ved hospitalet i Rønne.

Energistyrelsen evaluerer alle hændelser som har forårsaget nedbrud i elforsyningen, herunder også afbrydelsen på Bornholm d. 26. februar, mhp. at sikre, at der har været gennemført en lokal evaluering af hændelsen og er fastlagt tidsfrister for implementering af fundne tiltag. Formålet er at opnå størst mulig robusthed i det samlede danske elnet.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov