



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
2. Juni 2022

**J nr.** 2022-774

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 6. maj 2022 stillet mig følgende spørgsmål 352 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carsten Kissmeyer (V).

### **Spørgsmål 352**

Vil ministeren oplyse, om det vil være muligt at indrette tarifsystemet således, at elkapaciteten i højere grad bliver udnyttet ved at planlægge efter forventet aktuel produktion fremfor maksimal kapacitet? Konkret gennem lavere tariffer/tilslutningsbidrag ved samplacering/samtilkobling af solceller og vindmøller, som oftest producerer strøm på forskellige tidspunkter – underforstået at man accepterer en maksimal input-effekt?

### **Svar**

Det er i dag ikke muligt for producenter at blive tilsluttet elnettet med begrænset netadgang. Green Power Denmark har dog i maj 2022, på vegne af netvirksomhederne, anmeldt en metode til Forsyningstilsynet, der giver mulighed for nettilslutning med begrænset netadgang. Metoden kan tages i brug, når denne er godkendt af Forsyningstilsynet.

Green Power Denmarks metodeforslag til nettilslutning med begrænset netadgang kan, såfremt denne bliver godkendt af Forsyningstilsynet, anvendes af både nye vindmølle- og solcelleparker og har til formål at give producenterne mulighed for at vælge en tilslutningsløsning, der vil være billigere end en fuld tilslutning, idet hovedomkostningen ved en fuld tilslutning af et produktionsanlæg er omkostningen til forstærkning og udbygning af det kollektive net. Efter metodeforslaget accepterer producenten til gengæld at kunne blive afbrudt eller nedreguleret i en normal driftssituation, hvis netvirksomheden har behov for at begrænse indfødningsomfanget.

Producenten vil efter metodeforslaget kunne vælge, at hele indfødningsomfanget nettilsluttes med begrænset netadgang, eller at alene en del af indfødningsomfanget tilsluttes med begrænset netadgang. Den del af producentens indfødningsomfang, der nettilsluttes med begrænset netadgang, vil ikke foranledige en forstærkning eller udbygning af det kollektive net, hvorved denne del af tilslutningen giver anledning til en markant lavere omkostning. Derfor vil producentens betaling ved

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

[www.kefm.dk](http://www.kefm.dk)

Side 1/2



nettilslutning med begrænset netadgang være billigere, da den afspejler, at der ikke skal ske forstærkning eller udbygning af kollektivt net.

Metodeforslaget kan medføre, at nettilslutning med begrænset netadgang vil kunne ske hurtigere, da forstærkninger og udbygning typisk er den mest tidskrævende del af tilslutningsprocessen.

Ifølge det armslængdeprincip, som er fastsat i elmarkedsdirektivet, udvikles de konkrete tarifmetoder af netvirksomhederne og Energinet og godkendes af Forsyningstilsynet. Folketinget eller ministeren har således en meget begrænset mulighed for at diktere den konkrete udvikling af tarifmetoder.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen