



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
7. juni 2022

No 2022 - 800

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har den 10. maj stillet mig følgende spørgsmål 362 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Marie Bjerre (V).

Spørgsmål 362

Vil ministeren redegøre for, om det er muligt frivilligt at overføre overskudsstrøm til elnettet, uden at give vindmølleejeren afregning for den del af produktionen, som overstiger det, som en ejer kan producere inden for en given støtteaftale? Der henvises til artikel fra [jv.dk](#) »Peter har sin egen vindmølle – men den fyrer for gråspurvene, for ellers mister han penge: Gammelt afregningssystem lader strøm gå til spilde«, den 9. maj 2022.

Svar

Hvis ejeren af en husstandsvindmølle fortsat ønsker en afregningspris på 250 øre pr. kWh, er det ikke muligt at lade vindmøllen have en kapacitet på over 10 kW. Flere forhold har betydning herfor.

For det første gælder støttesatsen på 250 øre pr. kWh alene for installationstilsluttede vindmøller med en kapacitet på 10 kW og derunder jf. VE-lovens § 41, stk. 3. Hvis vindmøllen ombygges til en 25 kW vindmølle, lever den ikke længere op til betingelserne i loven for at opnå støtten.

For det andet vil det som udgangspunkt ikke være muligt at lade vindmøllen producere mere end 10 kW uden, at ejeren vil kunne få mere støtte end i dag. Det skyldes, at husstandsvindmøller på de pågældende støtteordninger er installationstilsluttede, således at deres strøm indgår i deres forbrugsinstallation, inden den leveres til det kollektive net. Vindmølleejers direkte egetforbrug trækkes derfor fra den samlede produktion, inden deres produktion måles og afregnes. Selv hvis ejeren ikke blev afregnet for produktion leveret til nettet over 10 kWh, vil ejeren altså kunne få en højere afregning end vindmøller på 10 kW og dermed mere støtte end i dag.

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

Telefon: +45 3392
2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Desuden vil det være i konflikt med den EU-retlige statsstøttegodkendelse af støtteordningen, hvis en vindmølle med en kapacitet på 25 kW får den høje støtte-sats.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen