



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
28. juni 2022

J nr. 2022 - 1215

Klima-, energi- og forsyningsudvalget har i brev af 2. juni 2022 stillet mig følgende spørgsmål 388 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Katarina Ammitzbøll (KF).

Spørgsmål 388

Vil ministeren redegøre for, hvorfor der fortsat er krav til produktionsmålere for VE-anlæg over 50 kW, når man i 2020 afskaffede PSO-ordningen? Og vil ministeren tage initiativ til at ophæve denne bestemmelse? Ministeren bedes ligeledes vurdere, hvor stor den negative effekt ved en forlængelse af rådighedstariffen forventes at få for indfrielsen af PtX-målsætningen?

Der henvises til KEF L 53 – svar på spørgsmål 35, folketingsåret 2021-22, § 10 i »stamdatabekendtgørelsen« og Forsyningstilsynets bemærkning om, at det »skal genovervejes, om tarifieringen af egenproducenter med anlæg over 50 kW fortsat er i overensstemmelse med kriterierne i elforsyningsloven og artikel 18.«, jf. »Dansk Energis tarifieringsmodel 3.0«, den 25. marts 2022.

Svar

Krav til produktionsmålere for VE-anlæg over 50 kW

Kravet til produktionsmålere for større VE-anlæg blev opretholdt efter afskaffelsen af PSO-systemet, fordi det var Energistyrelsens vurdering, at det ikke var hensigten med afskaffelsen at fjerne kravet om måling af egetforbrug for større produktionsanlæg. Samtidigt var det Energistyrelsens vurdering, at der fortsat var saglige hensyn til produktionsmålinger hos egenproducenter fra større anlæg. Det blev derfor besluttet at indsætte kravet i § 10 i bekendtgørelse om stamdataregistret for elproducerende anlæg m.v.

Hensigten med kravet om produktionsmålere for større elproducerende anlæg er at sikre data til brug for Energistyrelsen og Energinets analyser, herunder analyser af elforsyningssikkerheden og opfølgning af energi- og miljøpolitiske målsætninger. Produktionsmålere er nødvendige for at kende den samlede elproduktion og det samlede elforbrug i Danmark. Dette omfatter også den strøm, der forbruges, inden der leveres til det kollektive net.

Fremadrettet vil en stigende andel af den danske elproduktion stamme fra VE-anlæg og der vil som følge af dette også kunne ske en stigning i egetforbruget af VE.

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



Egetforbrug er ikke synligt uden en produktionsmåler, da både produktionen og forbruget i så fald sker på et internt net bag egenforbrugerens tovejsmåler ("bag måleren"). Da egenproducenter i et vist omfang også vil være afhængige af at trække el fra det kollektive net, er det nødvendigt at vide, hvor stort det reelle forbrug af elektricitet er for så vidt angår større anlæg.

Yderligere vil manglende data om egetforbruget betyde, at Danmark ikke kan dokumentere denne del af VE-produktionen og -forbruget i Danmark. Det vil derfor være forbundet med væsentlig usikkerhed at medregne det i de danske målsætninger og internationale indberetninger omkring de danske klimamål.

Jeg vil på den baggrund ikke tage initiativ til at ophæve bestemmelsen i stamdata-bekendtgørelsens § 10.

I forlængelse heraf bemærker jeg, at en fjernelse af bestemmelsen ikke betyder, at egenproducenter undtages fra at dække netvirksomhedens omkostninger ved at stille det kollektive elnet til rådighed.

Egenproducenter uden en produktionsmåler betaler således i dag en fast rådighedsbetaling, der er fastsat med udgangspunkt i samme metode som rådighedstariffen, hvor egenproduktionen som følge af manglende målinger imidlertid er estimeret. Det er således ikke produktionsmåleren, der er bestemmende for betalingen for, at netvirksomheden stiller det kollektive net til rådighed.

Jeg bemærker ligeledes, at netvirksomhedernes tarifmetoder skal leve op til elmarkedsforordningens krav om bl.a. omkostningsægthed, som indebærer, at tariffene skal afspejle de omkostninger, som netbrugerne giver anledning til. I fraværet af en rådighedstarif må det dermed forventes, at en anden form for betaling vil træde i stedet for med henblik på, at netvirksomhederne fortsat kan sikre en betaling for den netkapacitet, som der stilles til rådighed for egenforbrugere. Der kan derfor ikke siges noget med sikkerhed om, hvilken effekt det vil have for indfrielsen af PtX-målsætningen, hvis ikke rådighedstariffen eksisterede.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen