



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
22. august 2022

**J nr.** 2022 - 1885

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 1. juli 2022 stillet mig følgende spørgsmål 445 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Katarina Ammitzbøll (KF).

### Spørgsmål 445

Anerkender ministeren, at Energinets tærskelværdi for solceller skaber øget bureaukrati for udbygningen af VE og den grønne omstilling?

### Svar

Til besvarelsen af spørgsmålet, har jeg indhentet bidrag fra Energinet, hvortil jeg henholder mig:

*"Tærskelværdierne er fastsat jf. forordning EU2016/631 artikel 5 af hensyn til forsynings sikkerhed og systemstabilitet og fastsætter tærskelværdierne mellem vigtige produktionsanlæg af typen A, B, C og D. Det er helt forventeligt, at tekniske krav til egenskaber og funktionalitet stiger i forhold til stigende produktionseffekt og deraf følgende påvirkning på det kollektive elforsyningssystem. Energinet vurderer ikke, at de tekniske krav er bureaukratiserende i sig selv.*

*De fastsatte krav til de forskellige typer produktionsanlæg betyder, at type A produktionsanlæg er tilgodeset fra forordningens side blandt andet ved, at tilslutningsproceduren kan dokumenteres ved et installationsdokument, og at et produktcertifikat kan sikre compliance i anlæggets levetid. Til sammenligning skal øvrige produktionsanlægstyper B, C og D kunne dokumentere compliance over for den relevante systemoperator ved at forelægge anlægsspecifik dokumentation, specifikke anlægstests og simuleringsmodeller for relevant anlægstype.*

*Efter tilslutning af et produktionsanlæg til det kollektive elforsyningssystem er anlægsejer af type B, C og D samtidig forpligtet til at sikre produktionsanlæggets fulde compliance i anlæggets levetid. Den relevante systemoperatør<sup>1</sup> er desuden forpligtet til at planlægge audit og compliance kontrol af de tilsluttede produktionsanlæg. Her er produktionsanlæg af type A derimod undtaget og kan anvende anlæggets produktcertifikat.*

---

<sup>1</sup> Energinet som TSO for de transmissionstilsluttede produktionsanlæg og netselskaberne som DSO for de distributionstilsluttede produktionsanlæg type B, C og D.

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



*Det bemærkes, at Energinet forud for fastsættelse af tærskelværdier har foretaget en høringsrunde, hvorefter Forsyningstilsynet har godkendt de nugældende tærskelværdier efter Forsyningstilsynets egen offentlige høring. Hertil har Energinet i forbindelse med fastsættelsen af de nuværende tærskelværdier gennemført tre offentlige aktørmøder, hvor forslag til tærskelværdier har været fremlagt og drøftet. Der har også været afholdt bilaterale møder med Dansk Energi (nu Green Power Denmark) og udvalgte netselskaber som repræsentanter for netselskaber som helhed.”*

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen