



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
10. januar 2022

J nr. 2021 - 4846

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 15. december 2021 stillet mig følgende spørgsmål 63 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Messerschmidt (DF).

Spørgsmål 63

Vi kan forstå på ministerens svar på KEF alm. del – spm. 27, at Energistyrelsen er bekymret for risikoen for fugtskader, hvis der blev givet mulighed for støtte via Bygningspuljen til indvendig isolering. Dog åbnes der i svaret op for, at dette kunne imødegås, ved at udforme et sæt særligt udarbejdede betingelser, som påkræves opfyldt og dokumenteret, for at ansøgeren kan modtage tilsagn om tilskud. Vil ministeren redegøre for hvilke betingelser, der i så fald skulle være opfyldt, hvis ansøgere til Bygningspuljen skulle foretage indvendig isolering på en fredet eller bevaringsværdig bygning?

Svar

Jeg har bedt Energistyrelsen redegøre for hvilke betingelser, der skal være opfyldt, hvis ansøgere til Bygningspuljen skulle foretage indvendig isolering på en fredet eller bevaringsværdig bygning. Energistyrelsen har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”Energistyrelsen oplyser indledningsvist, at der er flere risikoelementer forbundet med indvendig efterisolering, eksempelvis ukorrekt placering af dampspærre, som kan medføre fugt og skimmel¹. Herudover er der flere bygningstekniske faktorer, der skal undersøges, før der isoleres indvendig, bl.a. kontrol af bygningens facade og indre fugtbelastning.

¹ https://www.indeklimaportalen.dk/luftkvalitet/fugt_og_skimmel/efterisolering

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



En uddybende redegørelse eller konkret liste over betingelser for udarbejdelse af indvendig efterisolering i fredede eller bevaringsværdige bygninger er et meget teknisk, økonomisk og tidsmæssigt krævende projekt. Opgavens dybde og kompleksitet vil herudover forde konsultation med specialister inden for indvendig isolering. Derfor vil det være betimeligt at listen kun udarbejdes, såfremt det besluttes, at inkludere fredede bygninger i tilskudsordningen.

Energistyrelsen oplyser herudover, at en sådan tilføjelse vil medføre administrative meromkostninger, samt være besværlig for ansøger. Det vurderes derfor aktuelt ikke som værende hensigtsmæssigt for Bygningspuljen med denne type ændringer i puljens opsætning, særligt taget i betragtning at puljen har oplevet stor efterspørgsel og fuldt afløb for sine tilskudsmidler i sin nuværende form.”

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen