



Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

J.nr. 2022-1442  
Den 21. marts 2022

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 667 (Alm. del), som Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg har stillet til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri den 23. februar 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Fuglede (V).

### **Spørgsmål nr. 667 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg**

”Vil ministeren redegøre for Energinet Danmarks rolle i henhold til etableringen af vådområder?”

#### **Svar**

Jeg kan oplyse, at vådområde- og lavbundsprojekter kan være komplicerede projekter, der skal tilpasses en række lokale hensyn. Et lokalt hensyn kan f.eks. være eksisterende kabelføringer ejet af Energinet, hvor der kan være tinglyst rettigheder, som skal sikre kabelanlæggene. Dette kan medføre, at det i forbindelse med projekterne er nødvendigt at etablere såkaldte afværgeforanstaltninger.

Udtagning af lavbundsjord og etablering af vådområder sker i forbindelse med en række ordninger, som administreres af henholdsvis Miljø-, Natur- og Landbrugsstyrelsen. Så længe et projekt er omkostningseffektivt, kan omkostninger forbundet med afværgeforanstaltninger, herunder ændring af kabelføringer, i udgangspunktet rummes inden for tilskudsordningerne. Det vil i alle tilfælde bero på en konkret vurdering, om de enkelte projekter er mulige at gennemføre på lokalt niveau.

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg desuden indhentet en udtalelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der har indhentet følgende udtalelse fra Energinet:

”Energinets ledningsanlæg bygges tilpasset til kendte fremtidige projekter og sikres derudover gennem tinglyste servitutter, hvoraf det fremgår, at der er begrænsninger i den fremtidige anvendelse af arealet omkring ledningsanlægget. Servitutterne skal bl.a. sikre, at ledningsanlæggene ikke lider skade, og at beredskabet kan tilgå anlægget. Energinet håndterer på den baggrund henvendelser fra interessenter, som ønsker tilstandsændringer i servitutarealet f.eks. ved etablering af et vådområde. I Energinets behandling af henvendelser fra interessenter skelnes der ikke i forhold til, hvad der forårsager den ønskede tilstandsændring i servitutarealet. Alle henvendelser følger denne proces: Når Energinet modtager en henvendelse, foretages en vurdering af, om tilstandsændringen vil indebære risiko for person-, anlægs- eller forsyningsikkerhed. Hvis dette ikke er tilfældet, udstedes en dispensation fra servituttet. Hvis tilstandsændringen derimod vurderes at skade anlægget eller udgøre en risiko, gives en begrundelse herfor. Hvis tredjeparten på trods af dette ønsker at realisere sit projekt, kan tredjeparten betale for, at Energinet ombygger anlægget, så projektet kan etableres.”

Rasmus Prehn

/

Helle Agerdal Olsen