



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
3. december 2021

J nr. 2021 - 628

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 29. november 2021 stillet mig følgende spørgsmål 35 til L 53, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Alex Vanopslagh (LA).

Spørgsmål 35 til L 53

Vil ministeren redegøre for, om der er lovhjemmel for netselskaberne til at måle elektricitet, der ikke leveres til det kollektive elnet eller aftages inden for netselskabernes netområde, men derimod forbruges direkte ved egenproduktion?

Svar

Jeg forstår det stillede spørgsmål i relation til den forestående ophævelse af reglerne om opkrævning af PSO (Public Service Obligation) og dermed en endelig afskaffelse af PSO-systemet fra den 1. januar 2022.

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen. De har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

"Reglerne om PSO har hidtil været anvendt som begrundelse for opsætning af produktionsmålere, der måler den elektricitet, der ikke leveres til det kollektive elnet eller aftages inden for netvirksomhedernes netområde, men derimod forbruges direkte ved egenproduktion.

Energinet skal udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger, jf. § 28, stk. 2, nr. 12, i elforsyningsloven. Energinet skal efter drøftelse med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder udarbejde måleforskrifter til afregningsformål, som er nødvendige for varetagelsen af Energinets opgaver, jf. § 8, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1067 af 28. maj 2021 om systemansvarlig virksomhed. Måleforskrifterne skal indeholde krav til net- og transmissionsvirksomhedernes målinger af forbrug, produktion og eludveksling, herunder krav til omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad elforbrug skal måles.

Måleforskrifterne udformes inden for rammerne af netvirksomhedernes målean-svar i § 22, nr. 2, i elforsyningsloven, hvoraf det fremgår, at en netvirksomhed skal måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, og den elektricitet, der leveres til elforbrugere eller aftages fra elproducenter inden for netvirksomhedens netområde.

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



Måleransvaret i elforsyningsloven vedrører således den elektricitet, der transporteres i netvirksomhedens eget distributionsnet eller leveres til elforbrugere eller aftages fra elproducenter direkte tilsluttet transmissionsnettet.

På baggrund af ovenstående har Energinet udarbejdet markedsforskrift (D1) om måling, der er metodegodkendt af Forsyningstilsynet. Det følger af markedsforskrift D1, at nettoproduktionen for alle produktionsanlæg, som er nettilsluttet efter 31. december 2003, altid skal måles, hvis der skal afregnes reduceret PSO-tarif.

I praksis følger Energinets krav til netvirksomhedernes måling af nettoproduktionen for produktionsanlæg i markedsforskriften således den gældende regulering af PSO'en.

Med L 53 foreslås en afskaffelse af PSO-systemet fra den 1. januar 2022. Som følge heraf indeholder lovforslaget en ændring af bemyndigelsesbestemmelsen i § 85 a, idet det ikke længere vil være nødvendigt at fastsætte regler om udøvelse af tilsyn og kontrol med PSO-systemet. Bestemmelsen er hidtil blevet anset for hjemmel til opsætning af produktionsmålere.

De konkrete krav til netvirksomhedernes målinger vil fortsat efter den 1. januar 2022 følge af Energinets markedsforskrifter, jf. § 28, stk. 2, nr. 12, i elforsyningsloven. Som følge af lovforslaget har Energinet oplyst, at der ikke længere består en hjemmel eller et behov for at kræve måling af elektricitet, der ikke leveres til det kollektive elnet eller aftages inden for netselskabernes netområde.

Energinet har på baggrund heraf oplyst, at de vil skrive kravet om målinger, der anvendes direkte ved egenproduktion ud af deres forskrift. Herefter vil det ikke være muligt for netvirksomhederne at gennemføre de pågældende målinger. Der pågår et arbejde i Energistyrelsen om, hvorvidt der efter udfasningen af PSO-systemet af andre hensyn skal indføres et krav om produktionsmåling hos egenproducenter.”

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen