



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
17. marts 2023

J nr. 2023 - 1363

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 23. februar 2023 stillet mig følgende spørgsmål KEF alm. del – spm. 100, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mona Juul.

Spørgsmål 100

Vil ministeren oplyse, hvad konsekvenserne for den danske og europæiske forsyningssikkerhed vil være af permanent at afvise åben dør-projekterne?

Svar:

I Klimastatus og -fremskrivning 2022 (KF22) er der kun medregnet alle åben dør-projekter, der på daværende tidspunkt havde fået etableringstilladelse, samt 50 pct. af de åben dør-projekter, der havde fået forundersøgelsestilladelse. Denne metode anvendes, da etablering af parker via åben dør-ordningen er usikkert. På den baggrund var der i KF22 lagt til grund, at der ville komme 0,7 GW fra ÅD-ordningen i 2030.

I forhold til forsyningssikkerheden gælder det nu, som før berostillelsen (jf. usikkerheden om projekternes realisering), at såfremt den fremskrevne produktion ikke etableres, vil konsekvensen for forsyningssikkerheden afhænge af, om de 0,7 GW fra åben dør-ordningen erstattes af anden dansk eller udenlandsk produktion. Med *Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022* er der enighed om at sikre rammevilkår for både VE på land og til vands, der kan muliggøre en betydelig stigning i VE-kapaciteten, med en firedobling af VE-produktionen på land og en femdobling af havvindkapaciteten med udbud af yderligere 4 GW havvind. Udbudsrammerne for de kommende havvindmølleparker skal der forhandles om politisk i den nærmeste fremtid. Regeringen undersøger derudover mulighederne for i de kommende udbud for at give markedet frihed via såkaldt overplanting til at opstille mere havvind end det allerede aftalte.

Det vurderes derfor med en vis usikkerhed, at en evt. permanent afvisning vil have meget begrænset og muligvis ingen effekt på den danske og europæiske forsyningssikkerhed.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk