



INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Sundhedsudvalget 2022-23 (2. samling)
SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 491
Offentligt

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 21-08-2023
Enhed: EPISK
Sagsbeh.: DEPFLE
Sagsnr.: 2308671
Dok. nr.: 2799408

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 491 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 12. juni 2023.

Spørgsmål nr. 491:

”Hvordan vurderer sundhedsmyndighederne VDI 6022, som er et sæt af tekniske retningslinjer, der sikrer god hygiejne i ventilationssystemer?”

Svar:

Til brug for min besvarelse har Indenrigs- og Sundhedsministeriet indhentet bidrag fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Styrelserne oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Statens Serum Institut har læst vedlagte faktaark, der omhandler VDI 6022, som er et tysk sæt af tekniske retningslinjer, der stiller krav til planlægningen, design, drift og vedligeholdelse af ventilations- og klimaanlæg. Retningslinjerne, som udgør VDI 6022, gælder i DACH landene: Tyskland, Østrig og Schweiz.

Statens Serum Institut vurderer umiddelbart, at VDI 6022 ikke omhandler testkrav for effektiviteten til at fjerne bakterier og viruspartikler, hvorfor indførelsen af VDI 6022 ikke vil kunne anvendes til at dokumentere effektiviteten til at fjerne bakterier og viruspartikler.

En samlet vurdering af VDI 6022’s betydning for indeklimate og arbejdsmiljø samt risiko for kontaminering af ventilationssystemer kræver supplerende ventilationsteknisk vurdering.”

Med venlig hilsen

Sophie Løhde