



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
9. marts 2023

**J nr.** 2022-267

## KEF L 37 – svar på spm. 8

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 7. marts 2023 stillet mig følgende spørgsmål, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Samira Nawa (RV).

### Spørgsmål 8

Vurderer ministeren, at det er i overensstemmelse med lovforslagets hensigt at give tilladelse til mindre anlæg i forbindelse med etableringen af ny VE-anlæg, eller vurderer ministeren, at det udfordrer elnettets kollektivitetsprincip at tillade direkte linjer for forbrugsanlæg på mindre anlæg?

### Svar

Spørgsmålet forstås sådan, at der med "mindre anlæg" menes anlæg under 10 kV, og at der spørges til årsagen til, hvorfor direkte linjer ikke tillades under dette spændingsniveau.

Det blev besluttet i den politiske aftale af 15. marts 2022 om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (PtX-aftalen) *at muliggøre etablering af kommercielt ejede direkte linjer for elforbrugere og -producenter på 10 kV spændingsniveau og opefter*. Direkte linjer kan således kun etableres mellem anlæg, der individuelt ville blive tilsluttet på minimum 10 kV nettet.

Hensigten med direkte linjer er at fremme samplacering og aflaste det kollektive net. Elnettet under 10 kV er meget finmasket, og der må derfor forventes få tilfælde, hvor afstandskriteriet for direkte linjer kan overholdes. Direkte linjer på et lavere spændingsniveau forventes ligeledes ikke umiddelbart at give anledning til en væsentlig aflastning af det kollektive elnet.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1