

Louis Boe Carslund-Sørensen

---

Fra: [Redacted]  
Sendt: 5. januar 2022 11:16  
Til: Louis Boe Carslund-Sørensen  
Emne: Sv: Forespørgsel: Solceller i gruppe 6 og batterier (ENS Id nr.: 2624871)

Kære Louis Boe Carslund-Sørensen

Tak for henvendelsen.

Det er muligt at opsætte batterilager på et solcelleanlæg godkendt til årsbaseret nettoafregning i afregningsgruppe 6.

Det får ingen indflydelse på godkendelsen til nettoafregning så længe der er tale om et "intern lager" til opbevaring af egenproduktion af strøm.

Venlig hilsen / Best regards

Med venlig hilsen / Best regards

[Redacted]  
Administrativ medarbejder / Administrative Assistant  
Center for VE-administration / Centre for Renewables Administration

Mobil / cell

E-mail [nettoafregning@ens.dk](mailto:nettoafregning@ens.dk)



Energistyrelsen

Danish Energy Agency: [www.ens.dk](http://www.ens.dk)

- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: <https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger>

---