



Folketingets Boligudvalg

Holmens Kanal 22  
1060 København K  
Telefon 33 92 93 00  
post@sm.dk  
www.sm.dk

**Sagsnr.**  
2024 - 816

**Doknr.**  
814466

**Dato**  
21-02-2024

Folketingets Boligudvalg har d. 24. januar 2024 stillet følgende spørgsmål nr. 41 (alm. del) til social- og boligministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF).

**Spørgsmål nr. 41:**

"Vil ministeren se på muligheden for at tillade større brandbelastning i flugtveje uden at reducere gangens anvendelighed som flugtvej? Her tænkes særligt på gangarealer uden for beboernes værelser/lejligheder. Vil ministeren derudover tage initiativ til, at plejehjem kan vælge at installere automatiske dørlukkere på dørene til beboernes værelser med det formål at forhindre brandspredning, så man i visse tilfælde kan skabe et mere hjemligt og hyggeligt miljø i gangarealerne og fællesrum?"

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Social- og Boligstyrelsen, som oplyser følgende:

"Den 1. januar 2024 trådte en ændring af bygningsreglementet, BR18, i kraft, som øger muligheden for at indrette flugtveje mere fleksibelt. Formålet med ændringen er at tilgodese et ønske fra kommunerne om større frihedsgrad i forhold til at placere inventar i flugtvejsgange, f.eks. på plejehjem, samtidig med at hensynet til at opretholde brandsikkerheden iagttages.

Ændringen giver desuden den kommunale bygningsmyndighed mulighed for at give byggetilladelse til indretningen af flugtvejsgangene på grundlag af en samlet vurdering af brandsikkerheden i den konkrete bygning, i stedet for at dette vurderes af en certificeret brandrådgiver. Formålet med denne ændring er at tilgodese et ønske fra kommunerne om, at de som lokal bygningsmyndighed selv får mulighed for at vurdere og tage stilling til en konkret indretning af en flugtvejsgang.

Ved en samlet vurdering af brandsikkerheden kan opsætning af automatiske dørlukningsanlæg indgå som en foranstaltning til hindring af brandspredning.

Endeligt bemærkes, at flugtvejene også er en del af redningsberedskabets indtrængningsveje. Det betyder, at udover at fungere som flugtvej for beboere og personale, skal flugtvejene også være fremkommelige for redningsberedskaberne."



Jeg mener på denne baggrund, at hensynet til både brandsikkerhed og kvaliteten i opholdsmiljøet kan varetages tilstrækkeligt.

Med venlig hilsen  
**Pernille Rosenkrantz-Theil**  
Social- og boligminister