



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
4. november 2024

J nr. 2022 - 321

Orientering om budgetforøgelse for 400 kV-projekterne Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen)

Jeg orienterede hhv. den 6. maj 2024 og den 10. juni 2024 udvalget om min godkendelse af senere idriftsættelse af 400 kV-forbindelserne Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen) og om konsekvenserne heraf.

Jeg skal hermed oplyse, at jeg har godkendt Energinets anmodning om en budgetforøgelse for 400 kV-projekterne Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen) på i alt 733 mio. kr., fra 3.819 mio. kr. til 4.552 mio. kr. Budgetforøgelsen fordeler sig over to forbindelser:

- Endrup-Idomlund: stigning på 470 mio. DKK til i alt 2.662 mio. DKK
- Endrup-grænsen: stigning på 263 mio. DKK til i alt 1.890 mio. DKK.

Energinet anfører, at årsagerne til budgetforøgelsen er hhv. prisstigninger på bygge- og anlægsarbejder (fx er prisen på jordarbejde steget ca. 15 pct. fra 2022 til 2024), ekstraarbejder som følge af våde marker og flytning af mandskab og maskiner som følge af miljøvilkår, ekspropriationer og/eller arkæologiske fund, stigning i byggerenter (fx er budget for byggerenter steget fra 0 kr. i 2020 til 278 mio. kr. i 2024). Energinet anfører desuden, at 300 mio. kr. af budgetforøgelsen skyldes ventepenge og merudgifter til ekstra arbejder. Endeligt følger budgetforøgelse på 172 mio. kr. af den senere idriftsættelse af projektet, som jeg orienterede udvalget om den 10. juni 2024.

Energinet oplyser, at Energinet sommer 2024 har implementeret en mere risikobaseret tilgang til budgettering, der i højere grad tager højde for uforudsete hændelser, der kan fordyre anlægsprojekter.

Energinet vurderer ikke, at budgetforøgelsen i sig selv har konsekvenser for øvrige projekter. Projekterne er en forudsætning for, at den fulde kapacitet på Viking Link kan udnyttes, at der er adgang til 700 MW ekstra reservekapacitet fra Tyskland, at handelskapaciteten over den dansk-tyske grænse kan øges, og at tilslutning af VE-anlæg i Vestjylland og fra Nordsøen kan fortsætte.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk