



Dato: 07-04-2025
Sagsnr.: 2025 - 646
Akt-id.: 4236

Besvarelse af spørgsmål nr. 218 (Alm. del) fra Folketingets Forsvars-, Sikkerheds- og Beredskabsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 218 (Alm. del), som Folketingets Forsvars-, Sikkerheds- og Beredskabsudvalg har stillet til ministeren for samfundssikkerhed og beredskab den 19. marts 2025. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sascha Faxe (ALT).

Torsten Schack Pedersen

Spørgsmål nr. 218 (Alm. del) fra Folketingets Forsvars-, Sikkerheds og Beredskabsudvalg:

"Ministeren bedes redegøre for eventuelle og potentielle risici, samt beredskabsplaner for opbevaringen af atomaffald ved Risø ved vandstandsstigninger på op til tre meter."

Svar:

Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, der har oplyst følgende:

"Til brug for besvarelse af spørgsmål 218 er der indhentet citatsvar fra Dansk Dekommissionering, der oplyser følgende:

"Dansk Dekommissionering, som håndterer Danmarks radioaktive affald, er placeret på Risøhalvøen og dermed i umiddelbar tilknytning til Roskilde fjord. På Risøhalvøen er der et antal nukleare anlæg under dekommissionering og lagerfaciliteter, som rummer radioaktivt affald fra både dekommissioneringen og fra øvrig brug af radioaktivt materiale i Danmark.

Under stormen Bodil blev der den 5. december 2013 målt en højeste vandstand på 2,06 meter over normalt vande. Efterfølgende gennemførte Dansk Dekommissionering en risikovurdering af anlæggene, og de nukleare tilsynsmyndigheder stillede krav om etablering af et højvandeberedskab, som sikrer mod højvande, der er en meter højere end højeste vandstand under Bodil, altså 3,06 meter over normalt vande.

Dansk Dekommissionerings beredskabsplaner indeholder tiltag, der beskytter anlæggene mod et sådant højvande, herunder at der ved prognoser om højvande kan udlægges en såkaldt water tube dæmning omkring det lavest beliggende lager, og at regnvand kan omdirigeres til alternativt udløb. Der gennemføres årlige øvelser af beredskabsplanen for højvande.

Med folketingsbeslutning B90 af 15. maj 2018 blev det besluttet at etablere en ny opgraderet lagerfacilitet på Risø-halvøen. Lageret skal midlertidigt huse det radioaktive affald, før det placeres i et slutdepot. Projekteringen af den nye lagerfacilitet pågår, og lageret etableres i en væsentlig højere kote end kravet på de 3,06 meter, bl.a. med henblik på at sikre affaldet mod fremtidige situationer med højvande.”