



## JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Grønlandsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 12. marts 2025  
Kontor: Nordatlantkontoret  
Sagsbeh: Rune Kistrup  
Sagsnr.: 2025-02059  
Dok.: 3618660

### **Besvarelse af spørgsmål nr. 65 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg**

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 65 (Alm. del), som Folketingets Grønlandsudvalg har stillet til justitsministeren den 12. februar 2025. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Aaja Chemnitz (IA).

Peter Hummelgaard

/

Niels Dam Dengsøe Petersen

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

## Spørgsmål nr. 65 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg:

”Under det seneste strømsvigt i Nuuk oplevede Grønlands Politi et telefonnedbrud, hvilket betød, at borgerne var afskåret fra at kontakte politiets vagtcentral i en periode. Vil ministeren oplyse, hvorfor Grønlands Politis nødgenerator ikke blev taget i brug med det samme og om der er iværksat initiativer for at undgå lignende hændelser?”

### Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen foretaget en høring af Grønlands Politi.

Grønlands Politi har oplyst, at politikredsen har en batteridrevet backup løsning, som holder vagtcentralen i Nuuk forsynet med strøm, indtil nødgeneratoren slår til og leverer strøm.

Den batteridrevne backup løsning, der kan levere strøm i ca. 10-15 minutter, fungerede som den skulle i forbindelse med det seneste strømnedbrud. Imidlertid viste starterbatteriet til nødgeneratoren sig at være uvirksomt, og indtil denne fejl var identificeret og håndteret, gik der ca. 30 minutter, hvor vagtcentralen var uden strøm. På grund af en beklagelig procedurefejl hos politiet, var fejlen på det pågældende batteri ikke blevet konstateret forud for strømnedbruddet.

Grønlands Politi har efterfølgende taget de fornødne forholdsregler for at sikre, at der ikke igen opstår udfordringer som følge af et uvirksomt batteri til nødgeneratoren. Grønlands Politi har i øvrigt faste procedurer for, hvordan borgere kan kontakte politiet, hvis der er nedbrud i telekommunikationen, herunder telefonforbindelsen til politiet, internetforbindelsen og mobildatanetværket. Ved sådanne nedbrud, der også kan skyldes andet end strømnedbrud, orienterer politikredsen i muligt omfang typisk borgerne via sin Facebook-kanal i kombination med udsendelse af en pressemeddelelse til medierne, herunder KNR, som kan inddrage informationen i sine radioudsendelser som en beredskabsmeddelelse. Disse tiltag suppleres med kørende patruljer på gaden for at sikre, at borgerne kan komme i kontakt med politiet, selv om normale kommunikationsmidler er ude af drift.”