



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
5. februar 2025

J nr.

Akt-id 551617

Svar på KEF alm. del – spm. 51

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 2. december 2024 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 51, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

Spørgsmål 51

Kan og må Energinet i dag indgå aftaler med forsyningselskaber om udbygning af lokal el-kapacitet, som er øremærket til forsyning af nye konkrete større elforbrugende varmeanlæg som f.eks. store varmepumper og elkedler, så investeringer heri er sikret den nødvendige elforsyning, når de står klar?

Svar

Jeg kan indledningsvist oplyse, at Energinet skal behandle varmepumper og elkedler på linje med andre elforbrugere og -producenter. Det følger af elforsyningsloven og EU-princippet om lige adgang til nettet.

Det lokale netselskab og Energinet er forpligtet til at tilslutte netkunder og igangsætte de nødvendige udbygninger af elinfrastrukturen, når der er indgået en nettilslutningsaftale. Om en netkunde skal tilsluttes transmissionsnettet hos Energinet eller distributionsnettet hos et af de lokale netselskaber afhænger af, hvilken effekt kunden har behov for samt elnettet i det givne område.

Netkunder skal altid først henvende sig til distributionsselskabet. Hvis der er tale om en stor tilslutning, afgør Energinet og distributionsselskabet om tilslutning skal foregå i transmissions- eller distributionsnettet ud fra bl.a. hvad der giver anledning til de samlet set laveste omkostninger.

Hvis et anlæg anvises til tilslutning på transmissionsnettet, indgår Energinet og netkunden en såkaldt screenings- og modningsaftale.

For så vidt angår adgang til kapacitet, har jeg forelagt spørgsmålet for Energinet, som fsva. transmissionsnettet oplyser:

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Det korte svar er ja. En anlægsejer, fx et forsyningsselskab, vil få allokeret en given netkapacitet, når anlægsejer har indgået en screening- og modningssaftale med Energinet. Det gælder uanset om tilslutningen af anlægsejeren vil kræve udbygning af det bagvedliggende net eller ej. Andre anlægsejere vil således ikke kunne "overtage" kapaciteten, hvis de skulle bygge hurtigere end forsyningsselskabet.

Såfremt nettilslutningen kræver udbygning af det bagvedliggende net, vil den pågældende netudbygning skulle modnes af Energinet og – såfremt den overstiger et vist budget – godkendes af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, samt eventuelt godkendes af plan- og miljømyndigheder. Såfremt nettilslutningstidspunktet ikke er afstemt med udbygningen af det bagvedliggende net, vil Energinet kunne tilbyde anlægsejeren en begrænset nettilslutning.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard