



Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 2024-12077
Den 29. januar 2025

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 266 (MOF alm. del) stillet 19. december 2024 efter ønske fra Leila Stockmarr (EL).

Spørgsmål nr. 266

”Vil ministeren oplyse baggrunden for, at IWS’ miljøgodkendelse giver tilladelse til COD-udledninger på 175 mg/L i virksomhedens spildevandsudledning, når ifølge bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. (jf. Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 532 af 27/05/2024) § 22 max COD-tallet er 75 mg/l i udledningen?”

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser følgende:

”Spildevandsbekendtgørelsens § 22 gælder ikke for godkendelsespligtige listevirksomheder, men for ”reenseanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningselskab”. Der henvises til overskriften til kapitel 7 i bekendtgørelsen.

I en miljøgodkendelse for en virksomhed med direkte udledning fastsættes udleder-vilkår efter en konkret vurdering foretaget af miljømyndigheden. Det følger af godkendelsesbekendtgørelsen, at godkendelse forudsætter, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Udledning af COD for IWS er reguleret i den gældende miljøgodkendelse fra 2008 meddelt af Slagelse Kommune. Udleder-kravet er fastsat til 175 mg/l som årligt gennemsnit. Miljøstyrelsen er i gang med at revurdere virksomhedens miljøgodkendelser.”

Magnus Heunicke

/

Mikkel Dam Schwartz