



Udvalget for Landdistrikter og Øer
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
10-12-2024

J nr. 2024 - 4676

Akt-id 546234

Svar på ULØ alm. del – spm. 32

Udvalget for Landdistrikter og Øer har i brev af d. 15. november 2024 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 32, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål 32

Vil ministeren oplyse, om Holsted Solar Park i Vejen Kommune i øjeblikket producerer elektricitet, og hvis ikke, vil ministeren redegøre for årsagerne til, at parken ikke er i drift, og hvilke negative konsekvenser det skaber? Spørgsmålet stilles som opfølgning på minister for byer og landdistrikter og klima-, energi- og forsyningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene A-D (alm. del) den 13. november 2024.

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energinet. De har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”For at drive et stabilt og robust elsystem findes tekniske krav, som alle anlæg tilsluttet elsystemet skal overholde. Dette er almindelig og udbredt praksis i alle lande, og der findes velbeskrevne processer for, hvorledes dette sikres. Anlægssejere skal før idriftsættelse dokumentere, at deres anlæg overholder de tekniske krav blandt andet fra det europæiske regelsæt: Network Code Requirements for Generators (RfG).

Konkret ift. Holsted Solar Park, så producerer anlægget ikke elektricitet endnu. Energinet har ikke udstedt midlertidig driftstilladelse, da anlægget endnu ikke har eftervist fuld overholdelse af de tekniske krav i den danske implementering af RfG og Energinets krav til eftervisning af dette. Energinet er i tæt og god dialog med European Energy om de sidste udeståender. Energinet kan ikke belyse eventuelle negative konsekvenser heraf.”

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk